

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
อาคาร ๑ และ อาคาร ๑๒๐ ปี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง
๒. วงเงินค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับจัดสรร ๒๗๗,๗๘๙.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๗๗,๗๘๙.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
คณะกรรมการรับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมกำหนดราคากลาง
สำหรับการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
อาคาร ๑ และอาคาร ๑๒๐ ปี ตามอนุมัติ ผอ. สบพ. ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ นางลำไย แสงดาว นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ประธานกรรมการ
๕.๒ นายถนัด คงปราบ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ
ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการสืบราคาหรืออื่นๆ

ข้อกำหนดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

อาคาร ๑ และอาคาร ๑๒๐ ปี

คุณสมบัติทั่วไป

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าและให้บริการดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมติดตั้งเครื่องจักรกล มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นกิจการหลัก
๒. ผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์และผลงานด้านการรับจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาหรือการติดตั้ง/ซ่อมแซมเครื่องจักรกล มอเตอร์ไฟฟ้า ที่น่าเชื่อถือได้และไม่มีประวัติการละทิ้งงานหรือผลงานไม่ดีทำให้เสียหายทั้งงานราชการและเอกชน
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในผลงานที่ช่างหรือลูกจ้างของผู้เสนอราคาได้กระทำไป หากปรากฏว่างานบกพร่องไม่เรียบร้อยหรือทำให้เกิดความเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องชดเชยและจะต้องรับซ่อมแซมแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลา ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) ที่ผู้ควบคุมงานกำหนดโดยไม่คิดค่าสิ่งของค่าแรง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกรมฯอีก หากผู้เสนอราคาไม่ซ่อมแซมแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าว กรมฯ มีสิทธิ์จ้างบุคคลอื่นทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยค่าจ้างค่าสิ่งของค่าแรงผู้เสนอราคา จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๔. การติดตั้งเครื่องจักรกลให้ปรับตั้งศูนย์แกนเพลาลูกเบี้ยวหรือเครื่องมือปรับตั้งศูนย์อื่นๆที่อ่านค่าได้
๕. ขอบเขตงานที่ต้องดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

อาคาร ๑ ตัวที่ ๔ รุ่น LBC - ๓๐๐ จำนวน ๑ ตัว สาเหตุ/ลูกปืนแตก ปลอกแกนเพลาลูกเบี้ยว

- สายพาน	๓ เส้น
- ลูกปืนเบอร์ ๖๒๐๙, ๖๓๐๗, ๖๓๑๐	๕ ลูก
- ทำเพลาลูกเบี้ยว	๑ งาน
- ตีปลอก	๑ งาน
- ทำสี	๑ งาน
- ใบพัด (ใหม่ทั้งชุด)	๑ ชุด

๖. ขอบเขตงานที่ต้องดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

อาคาร ๑๒๐ ปี ตัวที่ ๔ รุ่น LBC-๕๐๐ จำนวน ๑ ตัว สาเหตุ/ลูกปืนแตก ปลอกแกนเพลาลูกเบี้ยว

- สายพาน	๓ เส้น
- ลูกปืนเบอร์ ๖๒๑๐, ๖๓๐๘, ๖๓๐๖	๕ ลูก
- ทำเพลาลูกเบี้ยว	๔ งาน
- ตีปลอก	๑ งาน
- ทำสี	๑ งาน
- มุเลย์เบอร์ ๑	๑ ชุด
- มุเลย์เบอร์ ๔	๑ ชุด
- หมุดนำศูนย์	๑ ตัว
- เกียร์ทดรอบ	๑ ชุด

๗. การประมาณการวัสดุอุปกรณ์การซ่อมแซมเครื่องจักรกลเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น ผู้เสนอราคาจำเป็นต้องสำรวจสถานที่งานติดตั้งก่อนเสนอราคา

๘. จัดทำรายงานสรุปการวัสดุอุปกรณ์ ยี่ห้อ ผลการปฏิบัติงาน (Report) ส่งมอบงาน

๙. รับประกันผลงานวัสดุและการติดตั้ง ๖ เดือน

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

Signature No. ๐๗